



Comunidad
de Madrid

v1.0

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN

Sello y fecha EICI

COMPLETADO

TITULAR		IDENTIFICADOR DEL CIE: 6612586763001530DM	
NIF:	B12014312	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Nombre/Razón Social:	CERÁMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA, S.L.		Correo-e: madrid@gruporoca.es
Dirección:	Tipo vía:	Nombre vía:	Nº:
Bloque:	Escalera:	Piso:	36
Provincia:	MADRID	CP:	28020
Localidad:	MADRID		
Telefono fijo:	91 314 25 27		
Móvil:			
Representante (si procede):	ÁNGEL ROCA CASTILLO		NIF: 25153611Y

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
Emplazamiento de la instalación			
Tipo vía:	AVENIDA	Nombre vía:	de LISBOA
Nº:	6	CP:	28500
Bloque:	Escalera:	Piso:	Puerta:
Localidad:	ARGANDA DEL REY		
Contador ubicado en ⁽¹⁾ :	Local	Dirección del punto de suministro ⁽²⁾ :	c/ Kiev, nº 12 - Avda. de Lisboa, nº 6 a 12
Características técnicas de la instalación (*)			
Actuación ⁽³⁾ :	Nueva	Temporalidad ⁽⁴⁾ :	días.
CUPS:			Superficie (m²): N/A
Pot. Max. Adm. ⁽⁵⁾ :	110,851 kW	Tipo instalación ⁽⁸⁾ :	INSTALACIONES DE ENLACE
Aforo ⁽⁹⁾ :	N/A		
Pot. Amp./mod. ⁽⁶⁾ :	N/A kW	Tipo de suministro:	Trifásico
Tensión:	400 V	Sección alimentación:	4x120 Al mm²
Pot. Original ⁽⁷⁾ :	N/A kW	Sistema de conexión del neutro y de las masas (esquema de distribución) ⁽¹⁰⁾ :	TT
Acometida/alimentación:	Punto de conexión ⁽¹¹⁾ :	RBT	Tipo ⁽¹²⁾ :
Subterránea	C.G.P. (esquema): ⁽¹³⁾	BTU - 6 Salidas	
Protecciones:	Int. General Instalación/Fusibles (A):	Fsb. 160 A	Prot. contra sobretensiones:
SI	Int. Diferencial:	NO	
Empresa Distribuidora:	0022 UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD		
Información adicional. Descripción de los trabajos realizados o del uso de la instalación según el tipo de instalación seleccionado			
LGA 7: Suministro: Garaje (Suministro Normal) - (Centralización en el Cuarto de Contadores nº 2)			
La potencia total sin simultaneidad es de 86,603 kW.			
La potencia simultánea de cálculo es de 86,603 kW.			

EMPRESA INSTALADORA	
NIF:	B80841794
Nombre/Razón Social:	FOSSIC, S.L.
Categoría de la empresa instaladora:	Especialista
Nº Registro Integrado Industrial:	101243 / EBTE-2279
Nombre del instalador:	DAVID SERRANO DOMINGUEZ - (IBTE 8095)
NIF instalador:	04.195.167-J
Dirección	Tipo vía:
CALLE	Nombre vía:
HERRAMIENTAS	Nº:
26	CP:
28918	
Municipio:	LEGANÉS
Provincia:	MADRID
Teléf.:	91 641 06 22
Correo-e:	tecnicos@fossic.es

CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA	
La empresa instaladora referenciada y en su nombre el titular del certificado de cualificación individual con nombre y número arriba indicados,	
CERTIFICA:	que ha ejecutado la instalación referenciada documentada en ⁽¹⁴⁾ Proy. Visado 2603275/01 de 09/04/2026
de acuerdo al vigente R.E.B.T., sus I.T.C y las normas particulares de la empresa distribuidora y que ha realizado la verificación de las instalaciones, con resultado favorable, según consta en el presente certificado.	
NO	Aplica/se incluye certificación sobre cumplimiento del RD 1890/2008, REEAE ⁽¹⁴⁾ Pot. Instalada luminarias y aux. RD 1890/2008: kW
NO	Aplica ITC-BT 51 sobre instalación de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios ⁽¹⁴⁾ .
En	Leganés, a 14 de abril de 2026
(1) Armario o local.	(2) Ubicación precisa, si es distinta de la de la instalación
(3) Instalación Nueva, Modificación o Ampliación con o sin modificación de la instalación existente.	(4) Para instalaciones temporales d.2. (ferias...)
(5) Potencia máxima admisible de la instalación. En caso de A o M corresponde a la potencia final de la instalación.	(6) En caso de A corresponde a lo ampliado (A). En caso de M corresponde a lo modificado (M). N/A si es nueva
(7) Para A y M Pot. Original de la instalación. N/A si es nueva	(8) Tipo, según apartado 3 de la ITC BT-04 del REBT
(9) Para posibles LPC sean > o < 50 personas.	(10) TT, TN, IT
(11) CT (centro de transformación), RBT (red de baja tensión) ó IA (instalación aislada).	(12) Aérea o subterránea.
(13) Seleccionar si es CGP, BTU y completar la información, o indicar N/A.	(14) Seleccionar lo que aplica en cada caso
VERIFICACIONES POR MEDIDAS Y ENSAYOS	
1. Resistencia de puesta a tierra:	10 Ω
2. Resistencia de aislamiento de los conductores:	> 0,5 MΩ
3. Otras:	
Firma del instalador y fecha	

(*) Se cumplimentarán todos los campos de características técnicas de la instalación de este documento, independientemente de que se rellenen con "N/A", no aplica o una llamada al campo de observaciones o se elegirá entre las opciones que se propongan.

El presente certificado se expide exclusivamente a los efectos previstos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y disposiciones complementarias, sin que ello implique el cumplimiento por parte del Titular de la instalación de todos los requisitos que pudiera imponer la normativa vigente para la puesta en servicio y suscripción de contrato de suministro eléctrico.

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:

- RECABAR LOS DATOS DE LAS INSTALACIONES AFECTADAS POR REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CUYA TRAMITACIÓN ESTÁ EXTERNALIZADA, ASÍ COMO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS INSPECCIONES DE DICHAS INSTALACIONES